

ВЕДОМОСТЬ
 замеров нагрузок и напряжения по подстанции
 ГПП 110/6 кв за 15 декабря 2021 г.
 по ЗАО «Белгородский цемент».

Вре- мя	Тр-р № 1			Тр-р № 2			КАЦИ	БЗЛК	ЖБИ4	ГРС
	А	U	РПН	А	U	РПН	А	А	А	А
1.00	644	6,3	11	0	6,3	11	208	-	-	12
2.00	639	6,4	11	0	6,4	11	207	-	-	11
3.00	656	6,4	11	0	6,4	11	202	-	-	34
4.00	606	6,4	11	0	6,4	11	173	-	-	12
5.00	614	6,4	11	0	6,4	11	163	-	-	12
6.00	582	6,4	11	0	6,4	11	167	-	-	12
7.00	620	6,4	11	0	6,4	11	167	-	-	39
8.00	626	6,3	11	0	6,3	11	176	-	-	14
9.00	710	6,3	11	0	6,3	11	187	-	-	25
10.00	810	6,2	11	0	6,2	11	189	-	-	47
11.00	403	6,2	11	486	6,1	11	188	-	-	40
12.00	0	6,2	11	743	6,2	11	182	-	-	47
13.00	0	6,2	11	690	6,2	11	219	-	-	28
14.00	0	6,2	11	496	6,2	11	182	-	-	16
15.00	0	6,2	11	639	6,2	11	183	-	-	15
16.00	0	6,2	11	661	6,2	11	208	-	-	16
17.00	0	6,2	11	555	6,2	11	185	-	-	54
18.00	0	6,2	11	534	6,2	11	165	-	-	41
19.00	0	6,3	11	479	6,3	11	162	-	-	15
20.00	0	6,3	11	359	6,3	11	162	-	-	15
21.00	0	6,3	11	364	6,3	11	164	-	-	12
22.00	0	6,3	11	368	6,3	11	163	-	-	17
23.00	0	6,3	11	413	6,3	11	181	-	-	43
24.00	0	6,4	11	388	6,4	11	192	-	-	13

Главный энергетик



Карагодин В.А.